

**Форма 1.1 Журнал учета текущей информации о прекращении подачи электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за 2015 год  
МУП «Лискинская горэлектросеть»**

№	Дата	Наименование	Причина отключения	Продолжительность прекращения, час	Количество точек присоединения потребителей услуг к электросети электросетевой организации, шт
1	2	3	4	5	6
1.	9.01.2015	Лискинская-2	Сработала МТЗ	1 ч. 10 мин.	1692
2.	2.02.2015	Фидер 16 ПС «МЭЗ»	Срабатывание релейной защиты	1 ч. 26 мин.	193
3.	2.02.2015	Фидер 16 ПС «МЭЗ»	Срабатывание релейной защиты	4 ч. 4 мин.	193
4.	2.02.2015	Фидер 65 ПС «МЭЗ»	Срабатывание релейной защиты	2 ч. 57 мин.	601
5.	3.02.2015	Фидер 2 ПС «ТЭЦ»	Токовая отсечка	1 ч. 30 мин.	2
6.	25.04.2015	Фидер 44 ПС «МЭЗ»	Сработала МТЗ	3 ч. 35 мин.	20
7.	29.04.2015	Фидер 5 ПС «ГЭС»	Срабатывание релейной защиты	1 ч. 48 мин.	1224
8.	29.04.2015	Фидер 2 Очистные сооружения	Повреждение ВЛ	30 ч. 16 мин.	1
9.	7.05.2015	Фидер 2 ПС «Блочная»	Повреждение КЛ	22 ч. 41 мин.	1
10.	18.05.2015	Фидер 65 ПС «МЭЗ»	Срабатывание релейной защиты	1 ч. 6 мин.	607
11.	22.05.2015	Фидер 44 ПС «МЭЗ»	Срабатывание релейной защиты	19 ч. 15 мин.	19
12.	10.06.2015	Фидер 31 ПС «МЭЗ»	Земля на линии	6 ч. 46 мин.	625
13.	10.06.2015	Фидер 31 ПС «МЭЗ»	Повреждение ВЛ	22 ч 38 мин.	625
14.	15.06.2015	Фидер 10 ПС «ГЭС»	Земля на линии	4 ч. 15 мин.	2
15.	22.06.2015	Фидер 5 ПС «ГЭС»	Срабатывание релейной защиты	7 ч. 16 мин.	1229
16.	6.07.2015	Фидер 75 ПС «МЭЗ»	Токовая отсечка	4 ч.	2258
17.	10.07.2015	Фидер 43 ПС «МЭЗ»	Повреждение ОПН	23 ч. 12 мин.	1
18.	24.08.2015	Фидер 2 ПС «ТЭЦ»	Токовая отсечка	2 ч. 20 мин.	2
19.	13.10.2015	Фидер 70 ПС «МЭЗ»	Земля на линии	25 мин	626
20.	17.10.2015	Фидер 44 ПС «МЭЗ»	Повреждение КЛ-6кВ	4 ч. 16 мин.	20

1	2	3	4	5	6
21.	11.12.2015	Фидер 75 ПС «МЭЗ»	Сработала МТЗ	23 мин.	2273
22.	12.12.2015	Фидер 65 ПС «МЭЗ»	Сработала МТЗ	32 мин.	616

Директор МУП «Лискинская горэлектросеть» \_\_\_\_\_ С.В. Жданов