

Схема
переоформления документов в целях указания в них информации о максимальной мощности в случаях, когда ТУ не подлежали согласованию с субъектом ОДУ

№ п./п.	Действия	Срок	Пункт н-п-а	Примечание
1	Прием ТСО заявления о переоформлении документов в целях указания в них информации о максимальной мощности и заключение сторонами договора оказания услуг по переоформлению документов (при необходимости)		подп. «б» п. 59 Правил	Процедура переоформления документов с целью указания в них информации о максимальной мощности осуществляется в том случае, когда у заявителя или ТСО имеются документы, предусмотренные подп. «в» - «е» пункта 62 Правил. При отсутствии документов и в случае, когда ЭПУ присоединены до 1 января 2010 г., ТСО проводит процедуру восстановления документов при установлении надлежащего технологического присоединения ЭПУ
2	Направление ТСО в адрес заявителя переоформленных документов о технологическом присоединении с указанием в них максимальной мощности объекта	7 дней со дня принятия заявления	п. 69 Правил	Максимальная мощность определяется в порядке пунктов 76 или 77 Правил
3	- Подписание и направление заявителем в адрес ТСО переоформленных документов - Направление ТСО в адрес субъекта розничного рынка копии ТУ и АТП при наличии у заявителя заключенного договора по снабжению э/э	В течение 3 дней со дня получения документов	п. 78 Правил	Заявитель компенсирует ТСО затраты на переоформление документов в размере не более 1000 рублей за всю процедуру вне зависимости от количества переоформляемых (восстанавливаемых) документов (п. 79 Правил)

Схема
переоформления документов в целях указания в них информации о максимальной мощности в случаях, когда ТУ подлежали согласованию с субъектом ОДУ

№ п./п.	Действия	Срок	Пункт н-п-а	Примечание
1	Прием ТСО заявления о переоформлении документов в целях указания в них информации о максимальной мощности и заключение сторонами договора оказания услуг по переоформлению документов (при необходимости)		подп. «б» п. 59 Правил	Процедура переоформления документов с целью указания в них информации о максимальной мощности осуществляется в том случае, когда у заявителя и ТСО либо субъекта ОДУ имеются документы, предусмотренные подп. «в» - «е» пункта 62 Правил. При отсутствии документов и в случае, когда ЭПУ присоединены до 1 января 2010 г., ТСО проводит процедуру восстановления документов при установлении надлежащего технологического присоединения ЭПУ
2	Направление ТСО в адрес субъекта ОДУ копий имеющихся документов о технологическом присоединении	2 рабочих дня	п. 68 Правил	
2.1	Направление ТСО в адрес субъекта ОДУ запроса о предоставлении ТУ в случае, когда у ТСО или заявителя отсутствуют копии ТУ	2 рабочих дня	п. 66 Правил	
2.2	Направление субъектом ОДУ в адрес ТСО копии имеющихся у него ТУ или уведомление об их отсутствии	2 рабочих дня	п. 66 Правил	
3	Направление ТСО в адрес заявителя переоформленных документов с указанием в них максимальной мощности объекта	7 дней со дня принятия заявления	п. 69 Правил	Максимальная мощность определяется в порядке пунктов 76 или 77 Правил
4	- Подписание и направление заявителем в адрес ТСО переоформленных документов - Направление ТСО в адрес субъекта розничного	В течение 3 дней со дня получения	п. 78 Правил	Заявитель компенсирует ТСО затраты на переоформление документов в размере не более 1000 рублей за всю процедуру вне зависимости

	рынка копии ТУ и АТП при наличии у заявителя заключенного договора по снабжению э/э	документов		от количества переоформляемых (восстанавливаемых) документов (п. 79 Правил)
--	---	------------	--	---